

Toruń, 05.02.2019 r.

WiR. 211.109.8 2019

Dotyczy : PZP 6/2019– Przetarg nieograniczony na „Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu”. W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych następujących wyjaśnień :

Pytanie 1:

W zakresie zadania nie przewidziano wymiany drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych z sali gimnastycznej oraz trybuny na nowe. Zgodnie z dokumentacją projektową te drzwi mają być dodatkowo wyposażone w dźwignie antypaniczne. Istniejące drzwi nie spełniają aktualnych norm cieplnych, posiadają dodatkowe zamki górne od wewnątrz oraz tradycyjne klamki. Przy wyłącznej realizacji montażu dźwigni antypanicznych konieczny będzie demontaż górnych zamków oraz klamek, po których w profilach drzwiowych od strony wewnętrznej widoczne będą otwory po starych okuciach. Sugerujemy wymianę wskazanej stolarki drzwiowej na nową spełniającą obowiązujące normy cieplne i wyposażoną w okucia antypaniczne. Czy Zamawiający zgadza się na wymianę czy podtrzymuje zakres określony w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:


Proszę uwzględnić wymianę wskazanej stolarki drzwiowej na nową stolarkę aluminiową spełniającą obowiązujące normy cieplne, bezpieczeństwa użytkowania i wyposażoną w okucia antypaniczne.

Pytanie 2:

W zakresie dokumentacji projektowej w opisie do projektu budowlano-wykonawczego w pkt 5.5 dla pomieszczenia hali sportowej wskazano zapis „malowanie ścian i sufitów”. Prosimy o potwierdzenie konieczności malowania sufitu w hali sportowej

Odpowiedź:

Proszę nie uwzględniać malowania sufitu w hali sportowej.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski