

Toruń, 01.02.2019 r.

WiR. 211.209.4 2019

Dotyczy : PZP 6/2019– Przetarg nieograniczony na „Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu”. W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych następujących wyjaśnień :

Pytanie 1 :

Czy zamawiający będzie wymagał podłóg sportowych zgodnych z europejską normą EN 14904 oraz posiadających oznakowanie CE ?

Odpowiedź :

Zamawiający będzie wymagał podłóg sportowych zgodnych z europejską normą EN 14904 dla podłogi typu A4 .

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania podłogi sportowej posiadającej certyfikat międzynarodowej federacji sportowej FIBA?

Odpowiedź :

Tak, system podłogi sportowej musi posiadać certyfikat FIBA I klasy oraz przynajmniej jeden certyfikat innej, dowolnej Międzynarodowej Federacji Sportowej.

Pytanie 3 :

Zamawiający w opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego, branża budowlano – wykonawcza, w pkt. 6.1.4. Podłoga sportowa (wariant II) opisał szczegółowo pełną konstrukcję podłogi, z przekrojami poszczególnych elementów. Wskazana konstrukcja zgodnie z wieloletnią wiedzą wykonawczą w zakresie podłóg sportowych z uwagi na jej sztywność nie będzie w pełni zgodna z obowiązującą dla podłóg sportowych normą EN 14904. Część elementów wydaje się niewykonalna. Prosimy o uszczegółowienie parametrów podłogi sportowej.

Czy zamawiający będzie wymagał wykonania profesjonalnej, systemowej podłogi sportowej posiadającej pełną zgodność z normą EN 14904?

Czy konstrukcja sprężysta w całości ma być wykonana ze sklejki?

Czy możliwe jest zastosowanie dystansów drewnianych bądź betonowych w celu uzyskania pożądanej wysokości względem sąsiadujących pomieszczeń? Czy System podłogi ma być certyfikowany przez przynajmniej jedną sportową federację Międzynarodową np. FIBA?

Odpowiedź :

Nawierzchnię podłogi sportowej należy wykonać w wariantcie II, zgodnie z opisem projektu budowlanego. System legarów zgodny z proponowanym systemem podłogi przy zachowaniu projektowanych rzędnych.

Podłogę sportową należy wykonać zgodnie z europejską normą EN 14904 dla podłogi typu A4 .

Tak, system podłogi sportowej musi posiadać certyfikat FIBA I klasy oraz przynajmniej jeden certyfikat innej, dowolnej Międzynarodowej Federacji Sportowej.

KIEROWNIK
Referatu Planowania i Rozliczeń
Grażyna Kaczyńska-Kuska
mgr inż. Grażyna Kaczyńska-Kuska

INSPEKTOR

Dariusz Polak
10/03/09